

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес:
248018, РОССИЯ, Калужская область,
Калуга ул. Баррикад, дом 181
тел./факс (4842) 57-46-75
<http://40.rosпотреbnadzor.ru/center/>
E Mail: sanepid@kaluga.ru

ИНН 4028033349 КПП 402901001
ОКПО 75476192
ОГРН 1054004004812
Фактический адрес:
249210, РОССИЯ, Калужская обл,
Бабынинский р-н, Бабынино п,
Молодежная ул, дом 23, этаж 1,
кабинеты 9, 3 (архив)

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области»

_____ О. Н. Винникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 901

« 29 » апреля 2025 г.

Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Погореловская основная общеобразовательная школа» (ОКВЭД2 85.41.91)

Юридический адрес: Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Погореловка, д. 55.

Фактический адрес: Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Погореловка, д. 55.

Вид деятельности: соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для организации отдыха детей и их оздоровления в МКОУ «Погореловская ООШ» требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Основание для проведения экспертизы:

Поручение № 09/32 от 02.04.2025 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах.

Представленные документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 08.02.2024 г.
ИНН 4015003820; ОГРН 1034000001089;
2. Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) от 07.04.2010 г. 40-КЯ № 622415;
3. Свидетельство о государственной регистрации права (нежилое здание) от 15.09.2010 г. 40-КЯ № 072683;
4. Устав МКОУ «Погореловская ООШ» от 26.12.2023 г. № 1239;
5. Технический паспорт на здание с экспликацией помещений выданный КРКО «БТИ» Перемышльский филиал № 7294;
6. Акт о техническом состоянии вентиляционных каналов в помещении пищеблока МКОУ «Погореловская ООШ» № 9 от 08.04.2024 г. с Козельским РО ВДПО. Приложение к акту: технический отчет о наличии тяги кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещений воздуха.
7. Приказ от 01.04.2025 г. № 29 «Об открытии летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, назначение начальника, воспитателей, о численном составе и режиме работы»;
8. Информационное письмо «О количестве и соотношении возрастных групп (отрядов), их размещение, тематическое направление деятельности (по сменам);
9. Штатное расписание оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2024/2025 учебный год.
10. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность организации от 25.06.2020 г. № 40.01.05.000.М.000223.06.20;
11. Протоколы лабораторных испытаний, выданные аккредитованным ИЛЦ:
 - исследования питьевой воды на микробиологические (протокол испытаний от 14.10.2024 г. № 40-01-02/01044-24), санитарно-химические показатели (протокол испытаний от 04.12.2024 г. № 16455).
 - параметров микроклимата (протокол испытаний от 02.12.2024 г. № П/701);
 - искусственной освещенности (протокол испытаний от 02.12.2024 г. № П/702);
12. Копии договоров:
 - Договор холодного водоснабжения с ГП КО «Калугаводоканал» от 09.01.2025 № 20;
 - Договор № 2-ж от 03.02.2025 г. на возмездное оказание услуг с МУП «Коммунальное хозяйство» (услуги по вывозу ЖБО);
 - Договор энергоснабжения с ПАО «Калужская сбытовая компания» от 28.01.2025 г. № 62;
 - Договор № 37/ПЕР/25 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (транспортирование, обработку, обезвреживание, размещение, захоронение) с ГП КО «Калужский региональный экологический оператор» г. Калуга;
 - Список на поставку продуктов питания с ООО «Глобус»;

- Договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» от 01.09.2019 г. № 22;
 - Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных работ с ООО «Верные решения» от 14.04.2025 г. № ВР064;
 - Муниципальный контракт на проведение производственного контроля с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе» от 05.04.2025 г. № 9/2;
13. Меню, утвержденное директором школы от 01.04.2025 г.;
14. Личные медицинские книжки с пройденным медосмотром, прививками по возрасту в соответствии с национальным календарем прививок, гигиеническим обучением.
15. Письмо об отсутствии организации дневного сна от 09.04.2025 г. № 166 (от Заведующего отделом образования, молодежной политики и охраны прав детства администрации муниципального района «Перемышльский район»);
16. Информационное письмо по организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе МКОУ «Погореловская ООШ» № 14 от 01.04.2025 г. (об обеспеченности жидким мылом 10 шт х 1 л, туалетной бумагой 5 упак. по 20 шт/упак, жидкими антисептиками 5 л, бактерицидными рециркуляторами Армед СН – 111-115 – 4 шт, места установки – игровые комнаты);
17. Акт- разрешение по готовности оборудования к эксплуатации (оборудование пищеблока: плита электрическая (1 ед.), жарочный шкаф (1 ед.), электромясорубка (1ед.), холодильник (2 ед.), морозильная камера (1 ед.), водонагреватель вертикальный 100 л. (1 ед.), моечные ванны (2 ед.).

При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ «Погореловская ООШ» располагается по адресу осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (ОКВЭД2 85.41.91) Калужская область, Перемышльский район, д. Погореловка, д. 55.
(ИНН 4015003820; ОГРН 1034000001089)

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ «Погореловская ООШ» функционирует в одну смену, продолжительность смены 21 день. Даты организации работы летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Погореловская ООШ» с 02.06.2025г. по 28.06.2025 г.

Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей: 25 человек, комплектуется: 2 отряд по 8 человек, 1 отряд 9 человек.

Представлен приказ от 01.04.2025 г. № 29 «Об открытии летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, назначение начальника, воспитателей, о численном составе и режиме работы».

Представлено штатное расписание сотрудников (в количестве 10 человек), с функциональными обязанностями для работы в летнем оздоровительном лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей.

Медосмотр пройден 03.2025 г.

Представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу копии документов и договоров заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации.

В ходе профилактического визита (Поручение № 09/139-п от 27.09.2024 г.) проводимого Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах а также в рамках производственного контроля (Муниципальный контракт на проведение производственного контроля с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе» от 05.04.2024 г. № 9/2) в отношении МКОУ «Погореловская ООШ» представлены на санитарно-эпидемиологическую экспертизу протоколы испытаний воды, централизованной системы водоснабжения, из разводящей сети, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях- исследования питьевой воды на микробиологические показатели, санитарно-химические показатели от 04.12.2024 г. № 16455, от 14.10.2024 г. № 40-01-02/01044-24 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям раздела II, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, таб.3.3., таб.3.1., таб.3.13., таб. 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». выполненными ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Измерения световой среды в классах соответствуют требованиям табл.5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний от 02.12.2024 г. № П/702.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) соответствуют требованиям табл.5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний от 02.12.2024 г. № П/701. Территория МКОУ «Погореловская ООШ» по периметру ограждена забором, спланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от функционального назначения. Территория благоустроена, озеленена. Озеленение из деревьев и кустарников, не имеющих плодоносящих ядовитых плодов. На территории образовательной организации имеется электрическое наружное освещение, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.1. СП 2.4. 3648-20.

На территории выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная зоны, что соответствует требованиям п.3.4.1., раздел III СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию МКОУ «Погореловская ООШ», проезды и дорожки к зданию, частично заасфальтированы, частично покрыты тротуарной плиткой не имеют дефектов, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На собственной территории отсутствуют постройки и

сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

В непосредственной близости от въезда на территорию МКОУ «Погореловская ООШ» оборудована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), оборудована ровным твердым покрытием, размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 37/ПЕР/25 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГП «КРЭО».

Перед открытием летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Погореловская ООШ» проводится противоклещевая (акарицидная) обработка его территории по Договору № ВР064 от 14.04.2025 г. с ООО «Верные решения» на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке.

Водоснабжение и водоотведение. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (горячая вода от электронагревателей) и водоотведения, что соответствует п. 2.6.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3., раздел II СП 2.4.3648-20, представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения холодного водоснабжения с ГП Калужская область, «Калугаоблводоканал» от 09.01.2025 № 20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5., раздел II СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует п. 2.9.7., раздел II СП 2.4.3648-20.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских помещениях, помещениях столовой, санузлах, что соответствует требованиям раздела II, п.2.6.1. СП 2.4.3648-20, представлен Договор № 2-ж от 03.02.2025 г. на возмездное оказание услуг с МУП «Коммунальное хозяйство».

Здание общеобразовательной организации МКОУ «Погореловская ООШ» отдельно стоящее, двухэтажное. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 2.4.1. раздел II СП 2.4.3648-20. Все помещения для детей, расположены в надземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. раздел II СП 2.4.3648-20.

Для функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Погореловская ООШ» отведены: игровые комнаты, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, кладовые, туалеты, помещение для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 3.12.2. раздел III СП 2.4.3648-20. Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.11. раздел II СП 2.4.3648-20. За летним лагерем оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Погореловская ООШ» закреплены следующие помещения: игровые комнаты –

кабинет № 1 начальных классов (45,3 м²), кабинет № 2 начальных классов (45 м²), спортивный зал (54,9 м²). Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5м² на 1 ребенка, что соответствует требованиям п. 2.4.2. раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3. раздел II СП 2.4.3648-20. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, с установленными унитазами, что соответствует п. 2.4.11. раздел II СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. раздел II СП 2.4.3648-20.

Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием установлено для девочек (1) из расчета 1 на 20 человек, для мальчиков (1) из расчета 1 на 30 человек, писсуаров (1) из расчета 1 на 30 человек, умывальников установлено по одному в каждом туалете, из расчета 1 кран на 30 человек, что соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха (4 штуки), что соответствует п. 3.12.2. раздел III СП 2.4.3648-20. (представлено информационное письмо от руководителя общеобразовательной организации).

В игровых обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2., раздел II п. 3.4.12., раздел III СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3. ., раздел II СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13. ., раздел II СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует п. 2.8.5. ., раздел II СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует п. 2.8.9, раздел II СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6., раздел II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки, что соответствуют п. 2.4.13, раздел II СП 2.4.3648-20. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся

источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует п. 2.7.4., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.13., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дневной сон в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Погореловская ООШ» не предусмотрен, представлено письмо об отсутствии организации дневного сна от 09.04.2025 г. № 166 (от Заведующий отделом образования, молодежной политики и охраны прав детства администрации муниципального района «Перемышльский район»).

Распорядок работы лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Погореловская ООШ»: с 9:00 до 14:30.

Медицинское обслуживание осуществляется Погореловский ФАП ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» «Участковая больница Перемышльского района» по договору от 01.09.2019 г. № 22. В здании общеобразовательной организации имеется помещение для оказания медицинской помощи, что соответствует п. 2.3.1. раздел II СП 2.4.3648-20.

Питание организовано на базе столовой с пищеблоком МКОУ «Погореловская ООШ», работающим на сырье, расположенного в здании учебного корпуса. Штат сотрудников пищеблока на 25 человек, питающихся в летнем лагере оздоровительной направленности: один повар, один кухонный работник, укомплектован, что соответствует требованиям таблицы 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.5., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: отсутствует цеховое деление. Моечная для мытья кухонной столовой посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет), что не противоречит п. 1.3., раздел I СП 2.4.3648-20, п. 3.3., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.9., раздел II п. 3.2., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: плита электрическая (1 ед.), жарочный шкаф (1 ед.), электромясорубка (1 ед.), холодильник (2 ед.), морозильная камера (1 ед.), водонагреватель вертикальный 100 л. (1 ед.), моечные ванны (2 ед.).

Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также

предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование раздельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует п. 3.2. ., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2. ., раздел II СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. В производственном помещении имеется бактерицидное оборудование, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.14., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для персонала предусмотрено раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует п. 3.4., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи осуществляется в обеденном зале на 36 посадочных мест. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3, раздел III СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлены умывальники (2 ед.), полотенцедержатели. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3, раздел II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Погореловская СОШ» организован путем использования кипяченой воды. Для питья используется фаянсовая посуда, имеются емкости (чайники) с кипяченной водой в столовой, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Предоставлен № 9 от 08.04.2024 г. с Козельским РО ВДПО, о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов на пищеблоке, акт проверки эффективности работы (с указанием воздухообмена для вентиляции).

Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибок, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3, раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.16., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места

для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

В результате санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере оздоровительной направленности на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Погореловская основная общеобразовательная школа» юридический/фактический адрес: Калужская область, Перемышльский район, д. Погореловка, д. 55 **соответствуют** требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», разделов II, III СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблиц 3.1, 3.3., 3.5., 3.13 раздела III, таблиц 5.34, 5.54 раздела V, таблиц 6.4, 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Открытие детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей возможно при исполнении п.1903 раздела XXIV «Профилактика острых кишечных инфекций» СанПиН 3.3686-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Прилагаются:

-Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 03.04.2025 г.

Даты проведения инспекции: с 02.04.2025г. по 29.04.2025г.

Заместитель заведующего
отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний

Е. Ю. Понкратова

Заведующий отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний

А. Ю. Чекулаева